

Hermed giver DS Certificering A/S

Gyldigt fra  
2013.03.01

Daloc AB  
Boks 43  
54521 Töreboda  
Sverige

Gyldigt til  
Opsigelse

CVR  
5562398239

Bilag  
2,

ID nr.  
451

DS-certificeret siden  
1999.10.22

**Certifikat**

**103224-20**

som producent ret til at anvende nedenstående overensstemmelsesmærke på eller i forbindelse med produkter der er i overensstemmelse med kravene i

**DS 1052.2:1985**

Licensens gyldighedsområde er

**Brandteknisk klassifikation. Døre.  
Modstandsevne mod brand**

og er produceret på

Daloc Trädörrar AB  
Industrigatan 15  
Box 138  
545 31 Töreboda  
Sverige

P-nummer



Thomas Bruun

Ledelsens repræsentant

DS Certificering A/S  
Kollegievej 6  
DK 2920 Charlottenlund  
Denmark

Certifikatet er gyldigt under forudsætning af, at certifikatindehaveren følger de til enhver tid gældende bestemmelser for certificering i overensstemmelse med standard og Særlige Bestemmelser for Certificering af produkter i henhold til DS/SBC 210. Certifikatet kan ikke overdrages.



**CERTIFICERING**

Forudsætninger som fastlagt i prøvningsrapporter og bedømmelser

Betegnelse	Parametre	Supplerende parametre	Teknisk rapport
BD-dør 30	1- & 2-fløjet, T24, glas Anslagstærskel, gummitærskel. Træ-, stål- eller MDF-karm.	1125 x 2040 mm Kan udstyres med dør- pumpe Dorma ITS96 og sænketærskel Dejo Omega T30	SP P604040B 2007-10-29  DBI PH 12193a 2004-05-05 DBI PH 12193a 2008-01-22 DBI PH 13391 2009-09-02
	1- & 2-fløjet, T25, glas Anslagstærskel, gummitærskel. Træ-, stål- eller MDF-karm.	1125 x 2040 mm Kan udstyres med dør- pumpe Dorma ITS96 og sænketærskel Dejo Omega T30	DBI PH 12193b 2004-05-05  SP P604040 2007-08-24 DBI PH 12193b 2008-01-22 DBI PH 13391 2009-09-02
	1-fløjet, T34 Anslagstærskel, tæt- ningestykke, gum- mitærskel. Træ-, stål- eller MDF-karm.	1125 x 2040 mm Kan udstyres med dør- pumpe Dorma ITS96 og sænketærskel Dejo Omega T30	DBI H 10673d 2005-08-16  DBI H 10673d 2007-09-26 DBI H 10673d 2008-01-22 DBI PH 13391 2009-09-02
	1- & 2-fløjet, T40, glas Anslagstærskel, tæt- ningestykke, gum- mitærskel. Træ-, stål- eller MDF-karm.	1125 x 2040 mm Kan udstyres med dør- pumpe Dorma ITS96 og sænketærskel Dejo Omega T30	DBI H 10673c 2005-08-16 DBI H 10673c 2007-09-26 DBI H 10673c 2008-01-22 DBI PH 13391 2009-09-02

Gyldigt fra  
2013.03.01

Gyldigt til  
Opsigelse

DS-certificeret siden  
1999.10.22

Certifikat nr.  
103224-20

Betegnelse	Parametre	Supplerende parametre	Teknisk rapport
	1- & 2-fløjet, T21 Anslagstærskel, gummislæbeliste m. plasttærskel, slæbeliste m. plast- tærskel m. skinne, tætningsliste m. gulv af ubrændbart materiale. Stål- eller træ karm.	1090 x 2090 mm eller 2090x2090 mm	DBI PH 13547 2010-09-17
BD-dør 60	1- & 2-fløjet, T60 Anslagstærskel, tætningstykke. Træ- eller stålkarm.	1025 x 2040 mm	DBI PH 11951 2005-08-16  SP P602859 2006-09-13 DBI PH 13207 2008-04-24



CERTIFICERING